



**NOTA: BRIGADA DE INCÊNDIO**

ESTA EDIFICAÇÃO NÃO SERÁ DOTADA DE BRIGADA DE INCÊNDIO, CONFORME TABELA 05 - CSCP, UMA VEZ QUE, SUA POPULAÇÃO É MENOR QUE 100 PESSOAS

**Nota: Acesso GLP**

a instalação de abrigos de GLP segue todos os requisitos de estabelecimentos, em conformidade com as disposições técnicas de segurança estabelecidas a norma vigente NBR 0248 CAPACIDADE: ABRIGOS = 2x185 KG = 509KG

**PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E DESASTRE - PTPID**

**IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO**

Partimento ou Setor	Descrição	CL (M <sup>2</sup> /M <sup>3</sup> )	Nº de Pessoas	Pt de (m)	Área (m <sup>2</sup> )
Preparação Têxtil	CRECHE - E-5	300	01	3,10	928,8
Preparação Têxtil	COBERTURA SÓLIDA	-	01	3,10	44,7
<b>Área</b>	<b>Área - 03 - TELA 1 (P. 01)</b>				<b>500,98 m<sup>2</sup></b>

**MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**

<input type="checkbox"/> Acesso de vistoria do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência
<input type="checkbox"/> Segurança entre edificações	<input type="checkbox"/> Detecção e Alarme de Incêndio
<input type="checkbox"/> Segurança estrutural contra incidência	<input type="checkbox"/> Sinalização de emergência
<input type="checkbox"/> Compartimentação horizontal	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de Incêndio
<input type="checkbox"/> Corte de material de acabamento	<input type="checkbox"/> Hidrantes e mangueiras
<input checked="" type="checkbox"/> Saida de emergência	<input type="checkbox"/> Chuveiros automáticos
<input type="checkbox"/> Extintor de emergência	<input type="checkbox"/> Rendimento
<input type="checkbox"/> Brigada de Incêndios	<input type="checkbox"/> Espuma
<input type="checkbox"/> Plano de emergência	<input type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpos
Reservatório	Interior <input type="checkbox"/> Superior <input type="checkbox"/> RTM <input type="checkbox"/> SPK <input type="checkbox"/>

Acionamento conj. motor-bomba  Botoneira Tigr<sup>®</sup>  Bomba Jockey  Válvula de Fluido

Central GLP  Sim  Não  Capacidade P-45  Quantidade 02  Val. de cilindro 0,054 M<sup>3</sup>

**Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda.**  
 E-MAIL: ENGENHARIA@ACASESOCIATECNICA.COM.BR  
 FONE: (41)3024-7775  
 AVENIDA PRINCESA, S/AA ZONA 03, CEP: 81502-140, URAJUAUNA, PR  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGR. CIVIL - ALEXANDRE CAMARGO - CREIA: 24.089-D-PR

**HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PTPID**

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCP

Dono/Endereço: **CRECHE PADRÃO GOVERNO DO ESTADO - PEROBAL**  
 R. BRINCO DA PRINCESA, LOTE A-1/2, JO. LOS ANGELES, PEROBAL - PR - CEP 87.238-000

Área: 500,98 m<sup>2</sup> Ocupação: E-5 - EDUCACIONAL E CULTURAL FÍSICA

PARA USO DO CBMPR

Princípio: **01**

Conteúdo da Prancha: **PLANTA DE RISCO**

Proprietário: **03**

TIAGO A. DE CARVALHO  
 1º TENENTE OOBM  
 RG: 9.851.477-5  
 086125

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **07/2025**

Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda.

DATA: **08/10/25**

Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda.

Folha **01** de **03**

Reorientadas: **2/25**

ESTADO INDICADA: **07/2025**

Resposta Técnica: **07/2025**

Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda.

**PLANTA DE RISCO**  
 ESCALA 1:200

